

QUESITO N. 2

In riferimento ai quesiti pervenuti da un operatore economico di seguito si forniscono le seguenti informazioni:

Quesito Pervenuto da un operatore

RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo:

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- informazioni dettagliate in merito agli impianti idroelettrici gestiti dal proponente (dove sono localizzati gli impianti, numero impianti, totale potenza, energia prodotta, km della rete se gestita dalla proponente, ogni quanto tempo viene effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria e da chi, etc.)
- chiediamo se è possibile derogare l'articolo 21.24 Responsabilità civile derivante dalla circolazione ed uso, anche all'esterno del complesso aziendale, dei veicoli non a motore; Grazie mille, cordiali saluti.

Risposta

- informazioni dettagliate in merito agli impianti idroelettrici gestiti dal proponente (dove sono localizzati gli impianti, numero impianti, totale potenza, energia prodotta, km della rete se gestita dalla proponente, ogni quanto tempo viene effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria e da chi, etc.)

RISPOSTA:

Si dettagliano le ubicazioni e le caratteristiche degli impianti gestiti da VC Servizi Srl

<i>Comune</i>	<i>Potenza concessione kW</i>	<i>Produzione 2022 kWh</i>	<i>Produzione 2021 kWh</i>	<i>Km di rete gestita</i>
Artogne	45,60	294.344	352.841	//
Cimbergo e Paspardo -Torrente Tredenus	197,44	681.095	1.713.834	0,25
Darfo B.T.- Località Cervera	174,88	1.082.324	1.514.547	//
Darfo B.T. e Gianico- località Plagna	49,77	79.280	430.094	//
Esine	137,09	856.154	963.435	0.2
Niardo-Torrente Re	195,90	52.148	956.361	//
Ono San Pietro	242,96	1.067.769	1.850.943	//
Pian Camuno – località Valnegra	152,70	396.359	891.770	1,2
Pian Camuno – località Pelucco	7,72	52	7.333	//

Si precisa inoltre che:

- tutti gli impianti sono telecontrollati, la manutenzione ordinaria prevede una ispezione di norma settimanale mentre quella straordinaria viene svolta a necessità.
- la manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata a ditta terza, specializzata nella conduzione e gestione di piccoli impianti idroelettrici.

Risposta

- chiediamo se è possibile derogare l'articolo 21.24 Responsabilità civile derivante dalla circolazione ed uso, anche all'esterno del complesso aziendale, dei veicoli non a motore; Grazie mille, cordiali saluti.

RISPOSTA:

In merito al quesito posto si precisa che, come indicato nella Documentazione di Gara, l'Affidamento verrà effettuato, all'Offerta più Vantaggiosa con valutazione sia dell'aspetto Tecnico che dell'Aspetto Economico. E' prevista la possibilità di presentare VARIANTI al Capitolato Speciale Proposto.

Il Rup
ING. Giorgio Bertola